

Jahres-Checkliste (Hausschau) analog TRGI 2008

Beschreibung, der zu überprüfenden Einrichtungen **Ja** **Nein**

1) Hausanschluss-/Gasleitungscheck

1.1) Absperrereinrichtung an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?
→ im Notfall muss man diese schnell erreichen können

1.2) Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, ungelüfteten Räumen?

1.3) Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln“?

Soweit Gasleitungen hinter Verkleidungen liegen, damit es schöner aussieht:

1.4) Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
→ der Hohlraum hinter der Verkleidung sollte immer gut durchlüftet sein damit die Leitungen nicht „schwitzen“

2) Bereich Gasgeräte

Alle Gasgeräte brauchen frische Luft: Verbrennung funktioniert nur mit Sauerstoff – und den nehmen sich Gasgeräte alter Bauart meist aus der Luft im Aufstellraum. Nur raumluftunabhängige Gasgeräte bekommen ihre Verbrennungsluft direkt von draußen. Der Fachmann sagt Ihnen mehr dazu.

2.1) Verbrennungslüftungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Geräte offen?

2.2) Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?

2.3.) Nach der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrocknern mit dem Schornsteinfeger oder Installateur gesprochen?

Haben Sie Gas aus der Gas-Steckdose?

2.4) Schlauch vom Herd zur Steckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?

	Ja	Nein
2.5.) Bei sichtbarer Flamme am Gerät: Brennt diese durchgehend blau? → oder brennt die Flamme mehr gelb als blau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.6.) Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

.....

Datum

Unterschrift

Sie haben einzelne Punkte der Checkliste nicht verstanden? Im Internet unter der Adresse <https://www.dvgw.de/themen/gas/verbraucherinformationen/der-jahres-check-im-haus/> finden Sie erklärende Skizzen zu den verschiedenen Fragen!

Sie haben alles mit einem "Ja" beantworten können? Prima - Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten "Hausschau-Check" in einem Jahr!

Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter der Stadtwerke Murrhardt.