

Bescheinigung

über die primärenergetische Bewertung der Fernwärme nach DIN 4701-10 bzw. DIN V 18599-100 und AGFW FW 309-1 der

**Nahwärmeversorgung Weststadt
Berliner Straße 77/1**



der
Stadtwerke Murrhardt

Basierend auf Planungsdaten wurde
ein **Primärenergiefaktor von**
 $f_{p,FW}=0,49$
ermittelt.

Grundlagen:

Gesamtwärmeeinspeisung in das Wärmenetz: 2.430 MWh

Anteile an der Wärmeerzeugung:

Mit Holzkessel erzeugt:	60 %
Mit Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt:	31 %
Mit Heizkessel erzeugt:	9 %

Datenbasis: Planungsdaten

Gültigkeit der Bescheinigung bis: 21.02.2016

Bietigheim-Bissingen, 22.02.2013

Dipl.-Ing. Jens Maier
Sachverständiger
 f_p -Gutachter AGFW-FW609-145